

令和6年度 郡上クリーンセンター維持管理の状況に関する情報

1. 処理した廃棄物の各月ごとの数量

(単位:t)

焼却量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
1号炉													
ごみ	716.45	182.42	—	—	—	841.17	728.45	943.07	564.18	193.84	—	—	4,169.58
下水汚泥	180.67	42.33	—	—	—	126.72	115.98	141.32	116.32	42.69	—	—	766.03
計	897.12	224.75	0.00	0.00	0.00	967.89	844.43	1084.39	680.50	236.53	0.00	0.00	4,935.61
2号炉													
ごみ	—	665.94	830.83	674.16	655.20	229.15	—	—	—	740.01	577.29	763.30	5,135.88
下水汚泥	—	138.26	160.65	131.53	128.09	34.26	—	—	—	137.91	138.37	191.76	1,060.83
計	0.00	804.20	991.48	805.69	783.29	263.41	0.00	0.00	0.00	877.92	715.66	955.06	6,196.71
月合計	897.12	1028.95	991.48	805.69	783.29	1231.30	844.43	1084.39	680.50	1114.45	715.66	955.06	11,132.32

2. 燃焼室の燃焼ガス温度(稼働日の月平均値)

(単位:℃)

ガス温度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	909	932	—	—	—	918	913	919	931	921	—	—
2号炉	—	897	899	897	888	926	—	—	—	915	901	935

3. ろ過式集じん機に流入する燃焼ガス温度(稼働日の月平均値)

(単位:℃)

ガス温度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	213	209	—	—	—	214	213	208	201	214	—	—
2号炉	—	215	217	217	216	212	—	—	—	211	206	204

4. 冷却設備及び除去設備に堆積したばいじんの除去を行った時期

冷却設備及び除去設備	ガス冷却塔、押込空気予熱器、白煙防止空気予熱器、ろ過式集じん機
1号炉	6月1日～8月31日、2月1日～3月31日 冷却点検時に随時実施
2号炉	4月1日～4月30日、10月1日～12月31日 冷却点検時に随時実施

5. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(稼働日の月平均値)

CO濃度	規制基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	100	13	12	—	—	—	10	13	13	13	11	—	—
2号炉	100	—	2	3	3	5	4	—	—	2	2	3	3

(単位:ppm)

6. 煙突から排出される排ガス中のばい煙測定結果

1号炉	単位	規制基準値	1回目	2回目
ばいじん	g/m ³ N	0.15	0.002未満	0.002未満
硫酸酸化物	K値	17.5	0.1未満	0.1未満
窒素酸化物	volppm	250	59	20
塩化水素	mg/m ³ N	700	24	15
測定を行った位置			煙突	煙突
測定年月日			令和6年4月16日	令和6年10月21日
結果の得られた年月日			令和6年5月24日	令和6年11月19日

2号炉	単位	規制基準値	1回目	2回目
ばいじん	g/m ³ N	0.15	0.002未満	0.002未満
硫酸酸化物	K値	17.5	0.1未満	0.1未満
窒素酸化物	volppm	250	18	17
塩化水素	mg/m ³ N	700	18	2
測定を行った位置			煙突	煙突
測定年月日			令和6年5月16日	令和7年1月31日
結果の得られた年月日			令和6年6月3日	令和7年2月21日

7. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の測定結果

(単位:ng-TEQ/m³N)

	測定位置	測定年月日	結果の得られた年月日	規制基準値	測定結果
1号炉	煙突	令和6年10月21日	令和6年11月19日	5	0.00033
2号炉	煙突	令和6年5月16日	令和6年6月28日		0.00210